



Prüfzeugnis

(Test certificate)

31/11/7628/04 - E

MPA | Eberswalde

Materialprüfanstalt
Brandenburg GmbH

Prüfung, Überwachung,
Zertifizierung, Gutachten,
Forschung und Entwicklung

Alfred-Möller-Straße 1
D-16225 Eberswalde

Fon +49 (0) 33 34. 65 560
Fax +49 (0) 33 34. 65 550

www.mpaew.de
office@mpaew.de

Geschäftsführer:
Dr. Peter Schumacher

HRB 10408 FF

Hersteller:
(manufacturer)

GLUNZ AG
Grecostraße 1
D – 49176 Meppen

Produkt:
(product / name and type of
the tested products)

MDF-Platten (Faserplatten) des Typs „TOPAN MDF.H“
Nenndicke: 18 mm (Dickenbereich: > 12 mm – 25 mm).
(MDF-boards (fibreboards) – type “TOPAN MDF.H”
thickness: 18 mm (thickness ranges: > 12 mm – 25 mm.)

Auftragsinhalt:
(applied testing procedure)

Externe Überprüfung der MDF-Platten hinsichtlich des Form-
aldehydgehaltes.
(External inspection of MDF-boards regarding formaldehyde content.)

Prüfmethodik:
(testing method)

Bestimmung des Formaldehydgehaltes nach der Perforator-
methode gemäß DIN EN 120 (1992).
(Determination of the formaldehyde content by Perforator method
according to DIN EN 120 (1992)).

Prüfbericht:
(test report)

Prüfbericht Nr. 31/11/7628/04 - E der Materialprüfanstalt Bran-
denburg GmbH vom 28.11.2011.
(Test report number 31/11/7628/04 - E of Material Testing Institute
Brandenburg of 28.11.2011.)

Prüfergebnis:
(test result)

Die untersuchten MDF-Platten des Typs „TOPAN MDF.H“ erfüllen hinsichtlich des Formalde-
hydgehaltes die Anforderungen der DIBt-Richtlinie 100 “Richtlinie über die Klassifizierung und
Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe“ und entsprechen
einer E1-Qualität.

Das Prüfzeugnis umfasst 2 Blatt.
(This test certificate comprises 2 pages.)

Sparkasse Schwandorf
Kto-Nr.: 100 164 862
BLZ: 750 510 40
IBAN: DE55 7505 1040 0100 1648 62
BIC-/SWIFT: BYLADEM1SAD
USt.-Id. DE814335485
Finanzamt Eberswalde



Die Akkreditierung gilt für die
in der Urkunde aufgeführten
Prüfverfahren.



Durch das Deutsche
Institut für Bautechnik
anerkannte PÜZ-Stelle



Nach Bauprodukten-
richtlinie in Brüssel
notifizierte Überwachungs-
und Zertifizierungsstelle

Die Anforderungen der Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) vom 19.07.1996 Anhang zu § 1, Abschnitt 3 werden danach erfüllt.

(The tested MDF-boards – type "TOPAN MDF.H" fulfil the requirements of DIBt-Guideline 100, "Guideline about the classification and inspection of wood based materials relating to formaldehyde emission" and conform to E1-quality.

The requirements of Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) annex to § 1, clause 3, dated 19.07.1996 are also fulfilled.)

MPA Eberswalde
Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH
- Holz und Holzschutz -

Material Testing Institute Brandenburg
Wood and Wood Protection

Eberswalde, den 29.11.2011


Dr. P. Schumacher
(Leiter der Prüfeinrichtung)
(Head of institute)




Dipl. Chem. C. Bornkessel
(Leiterin der Überwachungsstelle)
(Head of monitoring body)